

Legenda:

 VYPÍNAČ č.1 250V/10A, IP20 PRE MONTÁŽ POD OMIETKU

 VYPÍNAČ č.5b 250V/10A, IP20 PRE MONTÁŽ POD OMIETKU

 VYPÍNAČ č.7 250V/10A, IP20 PRE MONTÁŽ POD OMIETKU


 VYPÍNAČ č.6 250V/10A, IP20 PRE MONTÁŽ POD OMIETKU

 ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 1+N/PE 230V/16A, IP20 PRE MONTÁŽ POD OMIETKU

 ROZVÁDZAČ VŠEOBECNE


 Bodové LED svetla uložené sadrokartóne 230V / IP 20


 LED stropové svetla 230V / IP20


 LED svetidlo pohybovým senzorom 230V IP 20

 núdzové osvetlenie

 štvoritá zásuvka 230V/16A v ramiku

 PC zásuvka RJ45 do rámčeku

 trojitá zásuvka 230V/16A v ramiku

 päťtá zásuvka 230V/16A v ramiku

- Vnútorné silnoprúdové rozvody previesť v súlade s STN 33 2000-5-52, 33 2130
- Pri kladení vodičov, svetidiel a el. prístrojov na horlavý podklad, resp. do neho dodržať ustanovenia STN 33 2312
- U vodičov dodržať farebné značenie podľa STN 34 7411
- Spínače osvetlenia uložiť vo výške 1200-1400 mm od podlahy
- Zásuvky v obytných miestnostiach uložiť vo výške 300-400mm od podlahy
- Nástenné zásuvky, zásuvky v umýv. priestoroch a pod kuch. linkou uložiť vo výške 1200-1400mm
- Skupinu spínačov, resp. zásuviek budú umiestnené v spoločných rámčekoch / dvoj až štvornásobné/
- Výšku zásuvkových vývodov pre vstavané el. spotrebiče kuch. linky riešiť podľa dokumentácie dodávateľa kuch. linky
- Pri súbehu so slaboprúdovými vedeniami dodržať dovolené min. vzdialenosti medzi vedeniami

vypracoval	kontroloval	zodp. projektant:	Elektro-Projektant, Revízie Jozef Hlobík Horný Lieskov 183, 01821 Dol. Lieskov 0065-IZA 2014 EZ RT E2A	
Jozef Hlobík		Jozef Hlobík		
Investor: Obec Brvnište			stupeň PD: DRS	
názov Obecný úrad, č. 390 Zateplenie objektu a výmena slaboprúdových rozvodov			č. zákazky:	
			dátum	
			počet A4:	č. kópie
obsah: Legenda			č. výkresu	
mierka	názov dielu : E-1 Elektroinštalácia		E-1.5	